

**AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN**  
Kennzahlenblatt  
Berichtsjahr: **2018**



*Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und Bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die  
<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die  
<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI  
gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.*

Netzbetreiber: **P.K. Energieversorgungs-GmbH** E-Control-Nr. **112**  
AT-Nummer **AT008630**

	2016	2017	2018	3-Jahres-Durchschnitt <sup>1</sup>
SAIDI	76,02	92,34	163,89	110,75
ASIDI	61,45	96,13	168,68	108,75

Internet Seite der Veröffentlichung:

<http://www.kiendler.at>

<sup>1</sup> Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom